



## ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Хабаровскому краю

УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Отдел надзорной деятельности по Индустриальному району г. Хабаровска  
680007, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 5

г. Хабаровск

(место составления акта)

«05»

12 20 14 г.

(дата составления акта)

11 час. 10 мин.

(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

Отдел надзорной деятельности по Индустриальному району г. Хабаровска  
объекта защиты, используемом (эксплуатируемом) организацией  
№ 197

По адресу : г. Хабаровск, ул. Аксенова, 41 «а», Вологодская, 38, Вологодская, 38, Ургальская, 15.

На основании: Распоряжения отдела надзорной деятельности по Индустриальному району г. Хабаровска о проведении плановой выездной проверки объекта защиты от 31 Октября 2014 года № 197.

была проведена плановая выездная проверка в отношении: МАДОУ г. Хабаровск « Детский сад № 41» место осуществления деятельности юридического лица: г. Хабаровск, ул. Аксенова, 41 фактическое осуществление деятельности юридического лица МАДОУ г. Хабаровск « Детский сад № 41» г. Хабаровск ул. Аксенова, 41 «а», Вологодская, 38, Вологодская, 38, Ургальская, 15.

Дата и время проведения проверки:

заполняется в случае проведения проверок нескольких объектов защиты, принадлежащих (эксплуатируемых) одному лицу – правообладателю (одним лицом- правообладателем)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней / (с 10.11.2014г. по 05.12.2014г.) с 10ч.30мин по 11ч.00мин.

Акт составлен: Органом государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы (Отдел надзорной деятельности по Индустриальному району г. Хабаровска УНД Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлены:

И.о. заведующей МАДОУ г. Хабаровск « Детский сад № 41» Кондратьева Л.А.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Лица, проводившие проверку:

Кушнарёва Ольга Николаевна государственный инспектор Индустриального района г. Хабаровска по пожарному надзору ( Инспектор ОНД по Индустриальному району г. Хабаровска);

При проведении проверки присутствовали: *И.о. заведующей МАДОУ г.Хабаровска « Детский сад № 41» « Кондратьева Л.А.*

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя)

объекта защиты, в отношении которого проводилась проверка, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проведения проверки:**

*Установлено наличие (представлена декларации пожарной безопасности). Разработана программа пожарно-технического минимума по обучению работников. Разработаны инструкции мерам пожарной безопасности на предприятиях. С работниками и служащими организаций проводятся противопожарные инструктажи под роспись в журнале (раз в пол года). Руководителям детского сада назначены ответственные лица за пожарную безопасность. Ответственные за пожарную безопасность прошли обучение по программе пожарно-техническому минимуму (имеется удостоверение). В зданиях разработаны и вывешены на видных местах планы эвакуации людей на случай возникновения пожара.*

№ п/п	Вид нарушения (обязательных) требований пожарной безопасности	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Лица, допустившие нарушения
		<i>МАДОУ г.Хабаровска « Детский сад № 41 г.Хабаровск ул. Ургальская,15</i>	
1	<i>Устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а так же размещать иные хозяйственные помещения, размещения которых не допускается нормативными документами по пожарной безопасности если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток. (В подвальном помещении устроена кладовая электрика).</i>	<i>( Правила противопожарного режима Р.Ф.№ 390 от 25.04.2012г.п23 п/п г</i>	<i>МАДОУ г.Хабаровска « Детский сад № 41»</i>
2	<i>ГОСТ Р.12.2.143-2009г. п.6.7.7 Планы эвакуации выполнены не на основе фотолюминесцентных материалов.</i>	<i>ГОСТ Р.12.2.143-2009г. п.6.7.7 Планы эвакуации выполнены не на основе фотолюминесцентных материалов.</i>	<i>МАДОУ г.Хабаровска « Детский сад № 41»</i>
		<i>МАДОУ г.Хабаровска « Детский сад № 41» Вологодская,36</i>	
3	<i>Хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах</i>	<i>( Правила противопожарного режима Р.Ф.№ 390 от 25.04.2012г.п23 п/п а</i>	<i>МАДОУ г.Хабаровска « Детский сад №</i>

	<p>легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порохи, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности;</p> <p>В подвальных помещениях храниться посторонний горючий мусор( ведра с краской)</p>		41»
4	<p>Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведения эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний.</p>	<p>(Правила противопожарного режима Р.Ф.№ 390 от 25.04.2012г. п. 24 Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведения эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний.</p>	<p>МАДОУ г.Хабаровска « Детский сад № 41»</p>
		<p><b>МАДОУ г.Хабаровска « Детский сад № 41Вологодская,38</b></p>	
5	<p>Части задний и помещениях различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами ( дверь в помещении прачечной выполнена не противопожарной ).</p>	<p>Ф.З. № 123 Технический регламент « О требованиях пожарной безопасности» от 22.08.2008г. ( СНиП 21-01-97* п. 7.4* ) Части задний и помещениях различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами ( дверь в помещении прачечной выполнена не противопожарной ).</p>	<p>МАДОУ г.Хабаровска « Детский сад № 41»</p>
		<p><b>МАДОУ г.Хабаровска « Детский сад № 41Аксенова, 41</b></p>	
6	<p>Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведения эксплуатационных</p>	<p>(Правила противопожарного режима Р.Ф.№ 390 от 25.04.2012г. п. 24 Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведения эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с</p>	<p>МАДОУ г.Хабаровска « Детский сад № 41»</p>

испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний.	составлением соответствующего протокола испытаний.	
--	--	--

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена

Кушарев  
(подпись проверяющего)

С.Ф.Кушарев  
(подпись уполномоченного представителя объекта защиты, в отношении которого проводилась проверка)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя объекта защиты, в отношении которого проводилась проверка)

**Прилагаемые к акту документы:**

**Рекомендуемые:**

Инспектор ОНД по Индустриальному району г.Хабаровска Кушарева О.Н.

**Подписи лиц, проводивших проверку:**

Кушарев

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее – три начальных), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя объекта защиты, в отношении которого проводилась проверка)

05 12 2014 г.

С.Ф.Кушарев  
(подпись)

**Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:**

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лица), проводившего проверку)



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
Чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

(наименование территориального органа МЧС России)  
680038, г. Хабаровск, ул. Серьшева, 60.

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности по Индустриальному району районам  
г. Хабаровска УНДиПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю**

(наименование органа государственного пожарного надзора, исходящего распоряжение)

680007, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 5

(указывается адрес места нахождения органа ОНД, номера телефона, телефона доверия, электронный адрес)

телефон (4212) 48-71-85

**Протокол № 291/02  
об административном правонарушении**

11 час. 15 мин. « 05 » Декабря 2014 года

г. Хабаровск

(город, район, село)

Я, государственный инспектор ОНД по Индустриальному району г. Хабаровска старший лейтенант внутренней службы О. Н. Кузнецова

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору составившего протокол)

руководствуясь ст. 28.2, ч. 1 ст. 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составил настоящий протокол о том что, предприятие, субъект предпринимательской деятельности:

МАДОУ г.Хабаровска « Детский сад № 41 » по адресу: г.Хабаровск ул.Аксенова 41 «а»

(полное наименование предприятия, субъекта предпринимательской деятельности;

ИНН- 2723041732 КПП-2723041732 (Р/С-40703810508224000010 БИК- 040813838

Дальневосточный филиал ОАО « МТС -Банк »

(серия, № регистрационного свидетельства, юридический адрес;

Назначалось ли ранее административное наказание и когда \_\_\_\_\_

В присутствии законного представителя юридического лица:

1. Фамилия, имя, отчество Кондратьева Любовь Александровна

2. Место работы МАДОУ г.Хабаровска « Детский сад № 41 »

3. Занимаемая должность И.о. Заведующей

4. Документ, удостоверяющий служебное положение Приказ

(приказ, положение, доверенность, служебное удостоверение и т.п.)

05.12.2014г. с 10ч.30мин по 11ч.00мин в МАДОУ г.Хабаровска « Детский сад № 41 »

(указывается время, дата, адрес, место совершения правонарушения; законодательные или нормативные акты, требования которых нарушены)

По адресам: г.Хабаровск ул.Аксенова, 41«а», Вологодская, 36, Вологодская, 38

Ургальская, 15 Нарушены Ф.3 № 123 от 22.07.2008г. Технический регламент « О требованиях

пожарной безопасности». Правила противопожарного режима Российской Федерации

утв. Постановлением Правительства от 25.04.2012г « О противопожарном режиме ». СНиП 21-

01-97\*, ГОСТ Р. 12.2.143-2009 принят Постановлением Госстандарта от 20.11.2002г. № 420-ст.

(указывается время, дата, адрес, место совершения правонарушения; законодательные или нормативные акты, требования которых нарушены)

а именно: 1. Правила противопожарного режима Р.Ф. № 390 от 25.04.2012г. п. 23 п.п г Запрещается устраивать в

подвалах и цокольных этажах мастерские, а так же размещать иные хозяйственные помещения, размещения

которых не допускается нормативными документами по пожарной безопасности если нет самостоятельного

выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток.

( В подвальном помещении устроена кладовая электрика ( г. Хабаровск ул. Ургальская, 15).

2.ГОСТ Р.12.2.143-2009г. п.6.7.7 Планы эвакуации выполнены не на основе фотoluminesцентных материалов.

3. Правила противопожарного режима Р.Ф. № 390 от 25.04.2012г. п. 23 п.п а Запрещается хранить и применять на

чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, пороки, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности (в подвальном помещении хранится посторонний горючий мусор, ведра с краской (г. Хабаровск ул. Вологодская, 36). 4. Протокол противопожарного режима Р.Ф. № 390 от 25.04.2012г. п. 24 Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведения эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний (г. Хабаровск Ахсенова, 41 «а», Вологодская, 36). 5. Ф.З. № 123 Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности» от 22.08.2008г. ст. 4, 5, 6 СНиП 21-01-97\* п. 7.4\* Части задний и помещениях различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, дверь в помещении прачечной выполнена не противопожарной (г. Хабаровск ул. Вологодская, 38)

за что предусмотрена административная ответственность ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ

(указывается статья и законодательный акт.)

предусматривающие административную ответственность за данное административное правонарушение)

Факт правонарушения подтверждают:

(фамилия, имя, отчество,

(дата, подпись)

адрес места жительства)

Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных

Статья 25.1. КоАП РФ Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела, и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу. правонарушении, мне разъяснены

(подпись, фамилия, инициалы законного представителя юридического лица)

С протоколом ознакомлен (а)

(подпись, фамилия, инициалы)

Объяснения и замечания законного представителя юридического лица по содержанию протокола

Время и место рассмотрения дела об административном правонарушении на месте в ОНД по Индустриальному району г.Хабаровска ул.Волочаевская, 5 мне объявлены

(подпись, фамилия, инициалы законного представителя юридического лица)

Копию протокола получил

(дата, подпись, фамилия, инициалы законного представителя юридического лица (др. лиц), либо отметка о направлении почтой (№ заказного письма)

Подпись должностного лица, составившего протокол

Гуцуф



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
Чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

(наименование территориального органа МЧС России)  
680038, г. Хабаровск, ул. Серышева, 60,  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности по Индустриальному району г. Хабаровска УНДиПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю**

(наименование органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение)  
680007, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 5 телефон (4212) 48-71-85  
(указывается адрес места нахождения органа ОНД, номера телефона, телефона факса, электронный адрес)

**о назначении административного наказания  
№ 291/02**

«05» 12 2014 года г. Хабаровск, Волочаевская, 5  
(город, район, село)

Я, заместитель главного государственного инспектора Индустриального района г. Хабаровска  
(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору)  
по пожарному надзору майор внутренней службы Щербакова Наталья Валерьевна г. Хабаровск  
ул. Волочаевская, 5 680007

рассмотрев материалы дела № 291/02 об административном правонарушении:

На гражданина (ку) \_\_\_\_\_ проживающую \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)  
(указывается адрес места жительства)

дата и место рождения \_\_\_\_\_

работавшего (ую) \_\_\_\_\_ качестве \_\_\_\_\_  
(наименование предприятия)  
(занимаемая должность)

На предприятие, субъект предпринимательской деятельности:  
МАДОУ г. Хабаровска «Детский сад № 41» по адресу: г. Хабаровск ул. Аксенова, 41 «а» ИНН-2723041732  
КПП-2723041732 40703810508224000010 БИК- 040813838 Дальневосточный филиал ОАО « МТС -Банк»  
(полное наименование предприятия, субъекта предпринимательской деятельности,  
(серия, № регистрационного свидетельства, юридический адрес;

**Материалами установлено, что лицо, в отношении которого рассматривается дело: 05.12.2014г.**  
**с 10ч.00мин по 11ч. 00мин в МАДОУ г. Хабаровска « Детский сад № 41».**  
(указывается время, дата, адрес, место совершения правонарушения; законодательные или нормативные акты, требования которых нарушены  
**По адресам: г. Хабаровск ул. Аксенова, 41«а», Вологодская, 36, Вологодская, 38**  
**Ургальская, 15 Нарушены Ф.З № 123 от 22.07.2008г. Технический регламент « О требованиях**  
**пожарной безопасности». Правила противопожарного режима Российской Федерации**  
**утв. Постановлением Правительства от 25.04.2012г « О противопожарном режиме». СНиП 21-01-97\*.**  
**ГОСТ Р. 12.2.143-2009 принят Постановлением Госстандарта от 20.11.2002г. № 420-ст.**  
(указывается время, дата, адрес, место совершения правонарушения; законодательные или нормативные акты, требования которых нарушены)

**а именно: 1. Правила противопожарного режима Р.Ф. № 390 от 25.04.2012г. п. 23 п/п г. Запрещается устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а так же размещать иные хозяйственные помещения, размещения которых не допускается нормативными документами по пожарной безопасности если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток. ( В подвальном помещении устроена кладовая электрика (г. Хабаровск ул. Ургальская, 15).**  
**2. ГОСТ Р. 12.2.143-2009г. п. 6.7.7 Планы эвакуации выполнены не на основе фотолюминесцентных материалов.**

**3. Правила противопожарного режима Р.Ф. № 390 от 25.04.2012г. п. 23 п/п а. Запрещается хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легко воспламеняющиеся и горючие жидкости, порохи, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожароопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности (в подвальном помещении хранится посторонний горючий мусор, ведра с краской (г. Хабаровск ул. Вологодская 36).**

**4. Правила противопожарного режима Р.Ф. № 390 от 25.04.2012г. п. 24 Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведения эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний (г. Хабаровск Аксенова 41 «а», Вологодская 36).**

**5. Ф.З. № 123 Технический регламент « О требованиях пожарной безопасности» от 22.08.2008г. ст. 4.5.6 СНиП 21-01-97\* п. 7.4\* Части задний и помещениях различных классов функциональной пожарной опасности должны быть**

разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, дверь в помещении прачечной выполнена не противопожарной (г. Хабаровск ул. Вологодская, 38).

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ  
(указывается статья и законодательный акт)

предусматривающие административную ответственность за совершение административного правонарушения)

**Мотивированное решение по делу:**  
**Рассмотрев представленные материалы**

Протокол № 291/02 от 05.12.2014г.

нарушения требований пожарной безопасности, в том числе наличия)  
Заслушав доводы физического лица, законного представителя юридического лица, защитника, представителя  
*Заведующей Кондратьевой Л.А. по телефону*  
(назавления, объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении (согласие или несогласие с вынесенными нарушениями требований пожарной безопасности, порядком проведения обследования,

причины несогласия с протоколом об административном правонарушении)  
признавание или не признавание доводов физического лица, законного представителя юридического лица, защитника, представителя по указанным замечаниям

На основании изложенного, руководствуясь ч.1 ст. 23.34 КоАП РФ  
(указывается статья и законодательный акт,

определяющие пределы полномочий должностного лица рассматривающего дело об административном правонарушении)  
и принимая во внимание (указывается обстоятельство смягчающее или отягчающее административную ответственность)

**ПОСТАНОВИЛ:**

МАДОУ г. Хабаровска «Детский сад № 41»  
(указывается ф. и. о. физического лица, полное наименование юридического лица)

признать виновным(ой) в совершении административного правонарушения предусмотренного ч. 1, ст. 20.4 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить административное наказание в виде

*штрафа в размере 1000 руб.*

(указывается вид административного наказания: предупреждение, административный штраф)

в соответствии с протоколом об административном правонарушении № 291/02 составленным  
Инспектором ОНД по Индустриальному району г.Хабаровска старшим лейтенантом внутренней службы  
Кушнарёва  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору составившего протокол)

Объявить И.о. Заведующей МАДОУ г.Хабаровск «Детский сад № 41» Кондратьевой Любови Александровне  
(указывается ф. и. о. физического лица или законного представителя юридического лица)

что жалоба на настоящее постановление может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления непосредственно в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу; через орган, вынесший данное постановление, или непосредственно в суд.

Разъяснить И.о. Заведующей МАДОУ г.Хабаровск «Детский сад № 41» Кондратьевой Любови Александровне  
(указывается ф. и. о. физического лица или законного представителя юридического лица)

что административный штраф должен быть уплачен в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. При неуплате административного штрафа в установленный срок, административный штраф будет взыскан в соответствии с действующим законодательством и будет принято решение о привлечении Вас к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (савказной статьи предусматривает вложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток).

Настоящее постановление вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления; после истечения срока, установленного для обжалования решения по жалобе, протесту.

Настоящее постановление вступило в законную силу « 05 » 2014 года.  
При не уплате административного штрафа в добровольном порядке направляется для принудительного исполнения не позднее 3 месяцев со дня вынесения.

Полный текст, вынесшего постановление *Кондратьева Л.А.*  
Копию постановления получил 05.12.14 *Л.А. Кондратьева*  
(дата, подпись, фамилия, инициалы физического лица или законного представителя юридического лица, либо отметка о направлении почтой (№ заказного письма)

**Отметка об исполнении постановления**

Постановление № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2013 года исполнено (указывается дата и № финансового документа)

Сумму штрафа следует перечислить на федеральный бюджет или использовать следующие банковские реквизиты:

ИНН 2721120700 КПП 272201001  
УФК по Хабаровскому краю (Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю ЛСХ 04221782850)  
ТКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю г. Хабаровск  
БИК 040813001 Р/С 40101810300000010001 КБК 17711627000016000140  
ОКТМО – 08701000001





# ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Хабаровскому краю

УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю 680000 г.Хабаровск, ул. Серышева, д. 60, т. 8 (4212) 41-29-40, 41-95-57, e-mail: osguhab@sovintel.ru телефон доверия 8 (4212) 41-62-62

Отдел надзорной деятельности по Индустриальному району г. Хабаровска 680005, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 5 тел./факс 8 (4212) 48-71-85, e-mail: gpn\_ind@mail.ru

## ПРЕДПИСАНИЕ № 197/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МАДОУ г.Хабаровска «Детский сад № 41»

(полное наименование объекта (-тов) защиты, полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина))  
В лице И.о. заведующей Кондратьевой Любови Александровны

МАДОУ г.Хабаровска «Детский сад № 41»

юридический адрес:

Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Аксенова, 41 «а», место фактического осуществления деятельности  
юридического лица: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Аксенова 41 «а», ул. Вологодская, 36, Вологодская, 38, Ургальская, 15.

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Индустриального района г. Хабаровска по пожарному надзору Щербаковой Н.В., от 31.10.2014 № 197; статьи 6, статьи 6.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

в период с 10 час. 30 мин. « 10 » 11 2014 года по 11 час. 00 мин. « 05 » 12 2014 года

проведена проверка плановая проверка инспектором ОНД по Индустриальному району г.Хабаровска

должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, старшего лейтенанта внутренней службы Кушнарева Ольги Николаевны (государственным инспектором

Индустриального района г. Хабаровска по пожарному надзору)

здания проектно-конструкторской организации, расположенного по адресу 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Аксенова, 41 «а» - Проверка по адресам г.Хабаровск ул. Аксенова, 41 «а», Вологодская, 36, Вологодская, 38, Ургальская, 15.

совместно с И.о.Заведующей МАДОУ г.Хабаровска «Детский сад № 41» Кондратьева Л.А.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в проверке)

По результатам оценки соответствия объекта защиты, проведенной в форме федерального государственного пожарного надзора, в соответствии со статьями 4-6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, в соответствии со статьями 21, 25, 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ, необходимо провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты, устранить нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Устранять в подвалах и цокольных этажах мастерские, а так же размещать иные хозяйственные помещения, размещения которых не	( Правила противопожарного режима Р.Ф.№ 390 от 25.04.2012г.п23 п/п г Устранять в подвалах и цокольных этажах мастерские, а так же размещать иные хозяйственные помещения, размещения	22.06.2015г.	

	<p>допускается нормативными документами по пожарной безопасности если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток. ( Демонтировать в подвальном помещении кладовую электрика ( не предусмотренная по проекту).</p>	<p>которых не допускается нормативными документами по пожарной безопасности если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток. ( В подвальном помещении устроена кладовая электрика).</p>		
2	<p>ГОСТ Р.12.2.143-2009г. п.6.7.7  <u>Планы эвакуации выполнены не на основе фотoluminesцентных материалов. Выполнить Планы эвакуации на основе фотoluminesцентных материалов по ГОСТ Р.12.2.143-2009г.</u></p>	<p>ГОСТ Р.12.2.143-2009г. п.6.7.7 Планы эвакуации выполнены не на основе фотoluminesцентных материалов.</p>	22.06.2015г	
3	<p>Хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, пороха, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности;</p> <p>В подвальном помещении храниться посторонний горючий мусор( ведра с краской) Убрать с подвального помещения посторонний горючий мусор ( ведра с краски).</p>	<p>( Правила противопожарного режима Р.Ф.№ 390 от 25.04.2012г.п.23 п/п а  Хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, пороха, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности;</p>	22.06.2015г	
4	<p>Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведения эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний. Испытать пожарные лестницы с составлением соответствующего протокола.</p>	<p>( Правила противопожарного режима Р.Ф.№ 390 от 25.04.2012г. п. 24  Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведения эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний.</p>	22.06.2015г	
5	<p>Части задний и помещениях различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами ( дверь в помещении прачечной выполнить противопожарной).</p>	<p>Ф.3. № 123 Технический регламент « О требованиях пожарной безопасности» от 22.08.2008г. ( СНиП 21-01-97* п. 7.4* )  Части задний и помещениях различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами ( дверь в помещении прачечной выполнена не противопожарной ).</p>	22.06.2015г	
6	<p>Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведения</p>	<p>( Правила противопожарного режима Р.Ф.№ 390 от 25.04.2012г. п. 24  Руководитель организации не организовал не</p>	22.06.2015г	

<p>эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний. (Испытать пожарные лестницы с составлением соответствующего протокола).</p>	<p>реже 1 раза в 5 лет проведения эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний.</p>		
--	---	--	--

Согласно части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск (индивидуальный пожарный риск) не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Согласно статье 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Согласно части 3 статьи 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Инспектор ОНД по Индустриальному району  
г.Хабаровска Кушнарева О.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

*Гельс*  
(подпись)

М.П.

« 05 » Декабря 2014 года

Предписание для исполнения получил:

*Л.А. Кондратьева*  
(подпись)

И.о. Заведующей МАДОУ г.Хабаровска « Детский сад № 41 »  
Кондратьева Л.А.

(должность, фамилия, инициалы)

« 05 » Декабря 2014 года

### Результаты внеплановых проверок

Дата проведения проверки	№ невыполненных пунктов	Кто проводил проверку		Кто ознакомлен	
		Должность, Фамилия И.О.	Подпись	Должность, Фамилия И.О.	Подпись